



ИП Поветкин А.С.

ИНН 463224313759 ОГРНИП 309463233500092
305014 г. Курск, ул. Росинка 2, пом. 3
тел./факс +7 (4712) 77-02-02 моб.: +7-920-700-01-32

Свидетельство о допуске по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-089-13012010-045/5 выдано решением Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» 25 января 2017г.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здание храма с кадастровым номером 46:20:040101:41, площадью 335,1 кв.м., количество этажей – 2, год завершения строительства – 1901, расположенное по адресу: Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет, с. Боброво, имеет класс функциональной пожарной опасности Ф 3.7.

Расположение пожарных проездов, их количество и ширина соответствуют п. 8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Расстояние до ближайшего здания составляет 22 м.

Расположение здания Храма соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в части организации пожарных проездов и отступов от рядом расположенных зданий, строений и сооружений. Предусмотрены проезды для пожарной техники шириной не менее 4,0 м.

Количество парковочных мест и их месторасположение соответствует требованиям Правил землепользования и застройки МО «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Процент озеленения территории земельного участка соответствует требованиям Правил землепользования и застройки МО «Дуровский сельсовет».

Здание Храма соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Предоставление условно разрешенного вида использования земельному участку «религиозное использование» не будет нарушать требования технических регламентов, положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области.

ИП Поветкин Алексей Сергеевич

