

СОГЛАСОВАНО

Начальник Московской дирекции  
по энергообеспечению структурного  
подразделения "Трансэнерго" -  
филиала ОАО "РЖД"

Н.В.Ивлев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Курской дистанции  
электрообеспечения Московской  
дирекции по энергообеспечению -  
СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД"

С.В.Белкин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2018 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**техническое перевооружение объекта "Воздушная линия электропередачи» ВЛ-10 кВ станции  
Льгов (инв.№ 130024/2796, сет. № 27961200000003210000)  
Курская дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12)**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе : со стороны Заказчика: главный инженер Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12) - Иванов Г.Н.; заместитель начальника по энергетике Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12)- Беспалов В.Г.; начальник ЭЧС-35 Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12) - Обыденных Ю.В., произвели осмотр объекта воздушная линия электропередачи» ВЛ-10 кВ станции Льгов 1954 года ввода в эксплуатацию, протоколов испытаний, для определения объемов работ по замене и составили настоящий дефектный акт о том, что необходимо выполнить нижеследующее:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Кап.ремонт ВЛ</b>				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (прим к дополнительному шурфованию грунта для обнаружения подземных коммуникаций)	100 м3 грунта	1,28	
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1,28	
3	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2	100 ям	1,03	
4	Замена с помощью кранов деревянных одностоечных опор длиной до 11 м без приставок на железобетонные без оттяжек	10 опор	7,1	
5	Замена с помощью кранов деревянных А-образных опор длиной до 11 м без приставок на железобетонные без оттяжек	10 опор	0,2	
6	Демонтаж ж.б.приставок от деревянных опор	10 приставок	7,1	
7	Демонтаж ж.б.приставок от деревянных А-образных опор	10 приставок	0,2	
8	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор	1 опора	75	
9	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	75	
10	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ (прим. раскатка троса)	1 км линии (3 провода и 1 трос) при 5 опорах	3,66	
11	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-010-03	1 опора	10	
12	Замена проводов при двойном креплении проводов марки: АС-35 на СИП 3 сеч 35 мм2	1 км провода	10,98	
13	Замена на железобетонных одностоечных опорах линий электропередачи до 35 кВ траверс: одинарных	10 траверс	7,1	

1	2	3	4	6
14	Замена на железобетонных сложных опорах линий электропередачи до 0,4 кВ траверс: двойных	10 траверс	0,2	
15	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,773	
16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,773	
17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	7,3	
18	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм	100 м	2,72	
19	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм (спуски заземления)	100 м	6,42	
20	Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1	шт.	73	
21	Установка разрядников с помощью механизмов	1 компл.	73	
22	Замена линейных разъединителей на опорах: железобетонных	10 разъединителей	0,2	
23	Замена приводов линейных разъединителей	10 приводов	0,2	
24	Стойка опоры С 1.85/10.1-С объем бетона - 0,297 м3	шт.	75	
25	Траверса переменного тока длиной 700 мм, УКС 02598 (прим для Траверсы ТПЦ-10)	шт.	71	
26	Траверса переменного тока длиной 1200 мм, УКС 02598 (прим для Траверсы ТАЦ-10 и ТУПЦ-10)	шт.	2	
27	Хомуты стальные	кг	307,21	
28	Штырь для изолятора Ш-20-2-125	шт.	427	
29	Колпачки полиэтиленовые	шт.	427	
30	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-УО	шт.	427	
31	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,71	
32	Провод самонесущий одножильный с жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 20 кВ, марки СИП-3 (тип "SAX"), с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х35	1000 м	10,98	
33	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм	100 шт.	0,73	
34	Лента монтажная	10 м	10,98	
35	Вязка спиральная для защищённых изолированных проводов ВС-12-01	шт.	219	
36	Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах	1 шт.	2	
37	Узел анкеровки, ЛЭЗ.41.0222	шт.	2	
38	Зажим петлевой типа ПА-2-1	шт.	9	
39	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	9	
40	Серьга сварная 095	шт.	6	
41	Ушко У1-7-16	шт.	6	
42	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2	шт.	6	
43	Зажим натяжной НБ-3-6Б	шт.	6	
44	Изолятор натяжной стержневой полимерный ребристый НСПКр 120-25/1,1; 1,2	шт.	6	
45	Разъединитель РЛНД- I.1-10 IV /400 УХЛ1	шт.	2	
46	Привод УМП-11-ХЛ1 к разъединителю	шт.	2	

Главный инженер Курской дистанции  
электроэнергетики (ЭЧ-12)

Заместитель начальника по энергетике Курской  
дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12)

Начальник ЭЧС -35 Курской  
дистанции электрообеспечения(ЭЧ-12)



/Иванов Г.Н./



/Беспалов В.Г./



/Обиденных О.А. Страница 2