

ОАО "РЖД"	Форма по ОКУД	Код 0306831
организация	по ОКПО	29349835
Курская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Московской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	БЕ	9986
структурное подразделение		

УТВЕРЖДАЮ: Начальник ЭЧ-12
(подпись) (должность)
С.В.Белкин
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
3	27.11.2018 г.

Основное средство (здание, оборудование) КТП
Инвентарный номер 41123/2796 Сетевой номер 27961400000002870000
Местонахождение объекта Курская область, Глушковский район, ст.Глушково

Комиссия в составе: ЭЧГ-12 Иванов Г.Н., ЭЧЗ-12 Беспалов В.Г., ЭЧТ-12 Старосельцева С.В., ЭЧС-35 Обыденных Ю.В.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее: (заполняется при капитальном ремонте зданий и сооружений)

- I. Общие сведения по объекту КТП-250/10 ст.Глушково
Год постройки 1982
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. _____
- II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
не достаточная мощность для электроснабжения потребителей
- III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
провести замену на КТПНС-400/10

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КТП	КТП-250/10	замена		шт.	1	90	
							-	

Комиссия:

ЭЧГ-12	<u>Иванов</u>	Г.Н.Иванов
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
ЭЧЗ-12	<u>Беспалов</u>	В.Г.Беспалов
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
ЭЧТ-12	<u>Старосельцева</u>	С.В.Старосельцева
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
ЭЧС-35	<u>Обыденных</u>	Ю.В.Обыденных
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭЧТ-12	<u>Старосельцева</u>	С.В.Старосельцева
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)